

**条文 3.7.6 (“健康舒适”第 5.2.10)**

**本条不打分，审查意见反馈至 3.1.9 条。**

**审查要点：**

1. 对住宅建筑，核查开口面积与房间地板面积的比例。
2. 对公共建筑，审查主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例。
3. 公共建筑室内自然通风模拟分析报告：
  - 1)项目概况； 2)分析依据； 3)边界条件； 4)模拟结果与分析；
  - 5)结论与建议。

**审查材料：**

1. 公共建筑室内自然通风模拟分析报告。