

条文 3.7.8 (“资源节约”第 7.2.4)

本条打分时应核查 3.1.19, 3.4.3 条是否满足要求。

审查要点:

1. 应说明建筑围护结构热工性能指标，包括传热系数、遮阳系数以及门窗和玻璃幕墙气密性等指标。
2. 围护结构提升的基准分别是《四川省居住建筑节能设计标准》DB51-5027-2019, 《四川省公共建筑节能设计标准》DB51/143-2020。

审查材料:

1. 围护结构节能设计专篇及节能计算书。