

条文 3.7.8 (“资源节约” 第 7.2.8)

本条打分时应核查 3.4.7、3.5.9 条是否满足要求。

审查要点:

1. 暖通设计应体现应用于本项目的各项节能措施。
2. 审查业主委托有关单位完成的提供能耗模拟报告与设计图纸中采取的技术措施一致。
3. 建筑能耗的基准为满足《四川省居住建筑节能设计标准》 DB51-5027-2019, 《四川省公共建筑节能设计标准》 DB51/143-2020 设计项目规定性指标边界值时设计计算能耗作为基准。

审查材料:

1. 建筑能耗模拟报告(专项)。