

## **【设计要点】**

本条是在第 7.2.4、7.2.8 条基础上的进一步提高。提高方式既包括提升建筑围护结构热工性能，也包括提高供暖空调系统及设备能效。

计算方法应参照第 7.2.8 条的建筑预期节能率计算，但注意：

- 1) 本条仅针对供暖空调系统能耗，不包括照明系统能耗。
- 2) 参照建筑的围护结构应取国家或行业建筑节能设计标准规定的建筑围护结构的热工性能参数，其室内设计参数、模拟参数等仍与设计建筑的设置保持一致。

## **【设计文件深度】**

详见本指南 7.2.4 条、7.2.8 条。

## **【审图要点】**

同本指南 7.2.4 条、7.2.8 条。

## **【审查文件】**

同本指南 7.2.4 条、7.2.8 条。