

条文 3.1.18 (“环境宜居”第 8.1.4 条)

审查要点:

场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放,防止因降雨导致场地积水或内涝,满足现行行业标准《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83、《四川省低影响开发雨水控制与利用工程设计标准》DBJ51/T084 的相关要求。

审审查材料:

- 1、绿色建筑设计专篇;
- 2、总平面竖向图。