

条文 3.1.25 (“健康舒适”第 5.1.7 条)

审查要点:

- 1、应体现围护结构做法及性能指标。
- 2、应包括详细计算围护结构各构件的内表面温度及露点温度，并给出是否结露的明确结论。
- 3、应按照现行国家标准《建筑环境通用规范》GB55016 和民用建筑热工设计规范》GB 50176 对供暖建筑的屋面和外墙内部进行详细冷凝验算，对夏季屋顶和外墙进行隔热性能计算。

审查材料:

- 1、措施表；
- 2、建筑非透光围护结构结露验算计算书；
- 3、建筑围护结构内部冷凝验算计算书；
- 4、建筑围护结构隔热性能计算书。