

条文 3.3.1.11

审查要点:

- 1、排水系统及通气系统的设置方式，水封设置情况等；
- 2、住宅厨房间的废水不得与卫生间污水合用一根立管，排水管应分开设置，防止串味；生活阳台排水管可与厨房合用。

审查材料:

- 1、设计说明；
- 2、设计图纸。