

**条文 3.4.2.3 (“资源节约”第 7.2.4 条第 2 款)**

**审查要点:**

1、对于二、三星级等高星级建筑，以及室内发热量超过  $40W/m^2$  的公共建筑，建议优先采用负荷降低比例进行判定。负荷降低比例判定方法详见建筑物理专业第 3.1.1.23 条中审查要点的相关要求。

备注：本条不打分，审查结果反馈至 3.1.2.26 条。本条与建筑专业 3.1.2.26 条为关联条文，两项分数取最高分为 3.1.2.26 条得分。

**审查材料:**

- 1、暖通设计图纸；
- 2、供暖空调全年计算负荷分析报告。