

条文 3.4.2.6 (“资源节约”第 7.2.9 条)

审查要点:

1、暖通空调设计说明应体现可再生能源系统设计情况、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例。

2、表 3.4.2.7 可再生能源利用评分规则

由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例 R_{ch}	$20\% \leq R_{ch} < 35\%$	2
	$35\% \leq R_{ch} < 50\%$	4
	$50\% \leq R_{ch} < 65\%$	6
	$65\% \leq R_{ch} < 80\%$	8
	$R_{ch} \geq 80\%$	10

备注：本条与给水排水专业 3.3.2.6 条、电气专业 3.5.2.8 条为关联条文，三条得分之和为本条得分（超过 10 分时取 10 分）。

审查材料:

- 1、设计图纸；
- 2、暖通空调设计说明；
- 3、可再生能源利用比例计算书。