

条文 3.4.2.8(“资源节约”第 7.2.11 条第 2 款)

审查要点:

- 1、“无蒸发耗水量的冷却技术”包括分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。
- 2、不设置空调设备或系统的项目，可直接满足。

审查材料:

- 1、设计说明；
- 2、主要设备及材料表；
- 3、冷却循环水系统图。