

条文 3.5.1.8(“资源节约”第 7.1.6 条)

审查要点:

- 1、设计说明中应包括对垂直电梯采取的节能措施,2 台及以上应具有群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。
- 2、对于自动扶梯应采用变频感应启动技术。

审查材料:

- 1、设计说明;
- 2、电梯选型参数表。