

条文 3.5.1.9(“资源节约”第 7.1.7 条第 1 款)

审查要点:

- 1、分别对不同用水用途、不同用水费率、和不同管理单元分别设用水计量装置。
- 2、住宅建筑应实现分户计量。

审查材料:

- 1、设计说明；
- 2、设计图纸。