

条文 3.7.1.9

审查要点:

1、审查相关设计文件与报告的一致性。
2、根据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021(自 2022 年 4 月 1 日起实施)中第 3.3.8 条规定, 对辨色要求高的场所, 照明光源的一般显色指数 (Ra) 不应低于 90。

审查材料:

- 1、相关设计文件;
- 2、照明计算书;
- 3、光污染分析报告。