

条文 3.7.3.3

审查要点:

- 1、对空调通风系统的冷热源、风机、水泵等设备进行有效监测,常用的控制策略有定值控制、最优控制、逻辑控制、时序控制和反馈控制等;对照明系统,在保证照明质量的前提下减少照明功率,采用人体感应、照度或延时等自动控制方式。
- 2、具有对建筑物环境参数的监测功能。
- 3、满足物业管理需要,实现数据共享,可生成节能及优化管理所需的各 种相关信息分析和统计报表。

审查材料:

- 1、相关设计文件;
- 2、空调系统图;
- 3、空调大样图;
- 4、暖通设计说明、控制策略。