

条文 3.7.3.7

审查要点:

- 1、监测室内公共照明不同楼层和区域的照明回路开关状态功能。
- 2、有监测室外庭院照明、景观照明、立面照明等不同照明回路开关状态功能。
- 3、监测室内外的区域照度功能；有预先设定的时间表控制相应回路的开关功能；有人员活动情况自动控制相应回路的开关功能；有照度变化自动控制相应回路的开关功能。

审查材料:

- 1、相关设计文件；
- 2、电气专业照明平面图、大样图、控制策略。