

### 条文 3.7.3.8

#### 审查要点:

电梯自带控制设备，预留通信接口，将信号纳入建筑设备管理系统；监测电梯运行状态、故障状态及类别；监测电梯运行方向、层门开门状态、楼层信息。

#### 审查材料:

- 1、相关设计文件；
- 2、智能化图纸。