

4.1.5

评价要点：

1. 建筑外门窗应明确水密、抗风压性能性能指标和等级，并应符合《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214等现行国家相关标准的规定；
2. 建筑外门窗的检测与验收应符合《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106、《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T 211、《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T 205等现行国家相关标准的规定。

评价专业：建筑

预评价内容：1.相关设计文件（含外门窗抗风压性能和水密性能要求）。

评价内容：1.同预评价内容；2. 门窗抗风压性能、水密性能检测报告；3.现场核实。