

4.1.7

评价要点：

走廊、疏散通道等应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB 51143 等现行国家相关标准中对安全疏散和避难、应急交通的规定；对公共建筑及居住建筑的大堂设置用于应急救护的电源插座。

评价专业：建筑

预评价内容： 1.相关设计文件。

评价内容： 1.同预评价内容； 2.相关管理规定； 3.现场核实。