

### 5.1.3

#### 评价要点：

1. 若项目未设置储水设施，则本条不考察第 2 款；
2. 在生活饮用水水质符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的规定的前提下，若建筑未设置储水设施，第 1 款直接通过；
3. 构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏，与排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯；水封装置的水封深度不得小于 50mm；
4. 采用市政供水，水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的规定。

#### 评价专业：给排水

**预评价内容：** 1. 相关设计文件(含卫生器具和地漏水封要求的说明、标志设置说明)。

**评价内容：** 1. 同预评价内容； 2. 产品说明； 3. 各用水部门水质检测报告； 4. 管理制度； 5. 工作记录； 6. 现场核实。