

## 5.1.6

### 评价要点：

1. 采用集中供暖空调系统的建筑，其房间的温度、湿度、新风量等是室内热环境的重要指标，应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 中的规定；
2. 对于非集中供暖空调系统的建筑，应有保障室内热环境的措施或预留条件，如分体空调安装条件等。

**评价专业：**暖通

**预评价内容：**相关设计文件。

**评价内容：**1.同预评价内容；2.室内温湿度检测报告；3.现场核查。