

5.1.9

评价要点:

1. 不设地下车库的项目，本条直接通过；
2. 一氧化碳浓度监测装置所设定的量值可参考《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1 等现行相关标准的规定。

评价专业：暖通、电气

预评价内容：相关设计文件。

评价内容：1.同预评价内容；2.产品说明书及产品检验报告；3.运行记录；4.现场核实。