

5.2.10

评价要点：

1. 居住建筑：主要通过每个户型主要功能房间的通风开口面积与该房间地面面积的比值进行简化判断；
2. 公共建筑：
 - 1) 在过渡季节典型工况下，自然通风房间可开启外窗净面积不得小于房间地板面积的 4%，建筑内区房间若通过邻接房间进行自然通风，其通风开口面积应大于该房间净面积的 8%，且不应小于 $2.3m^2$ ；
 - 2) 对于复杂建筑，必要时需采用多区域网络法进行多房间自然通风量的模拟分析计算。

评价专业：建筑、暖通

预评价内容：1.相关设计文件；2.计算分析报告。

评价内容：1.同预评价内容；2.现场核实。