

5.2.4

评价要点:

1. 如建筑未设置生活饮用水储水设施，本条直接得分；
2. 常用的避免储水变质的主要技术措施包括：储水设置分格、保证设施内水流通畅、检查口（入孔）加锁、溢流管及通气管口采取防止生物进入的措施等。

评价专业：给排水

预评价内容：相关设计文件(含设计说明、储水设施详图、设备材料表)。

评价内容：1.同预评价内容；2.设备材料采购清单或进场记录；3.水质检测报告；4.现场核实。