

5.2.9

评价要点：

当同一建筑有多种功能房间时，应对各种功能房间分别计算达标百分比，然后按照功能房间面积进行加权平均值计算得分。

评价专业：暖通

预评价内容：1.相关设计文件；2.计算分析报告。

评价内容：1.同预评价内容；2.现场核实。