

## 7.1.2

### 评价要点:

1. 对没有供暖需求的建筑，仅考虑空调分区；
2. 空调方式采用分体式以及多联式空调（但前提是其供暖系统也满足本款要求，或没有供暖系统），第1款直接通过。

### 评价专业：暖通

**预评价内容：**1.相关设计文件(暖通专业施工图纸及设计说明（含控制策略、部分负荷性能系数(IPLV)计算说明、电冷源综合制冷性能系数(SCOP)计算说明）)。

**评价内容：**1 同预评价内容； 2.现场核实。