

7.1.3

评价要点：

1. 对于室内过渡空间无须供暖空调的项目，本条直接通过；
2. 室内过渡空间是指门厅、中庭、高大空间中超出人员活动范围的空间。

评价专业：暖通

预评价内容：1.相关设计文件。

评价内容：1 同预评价内容；2 计算书；3.现场核实。