

7.2.10

评价专业: 给排水

预评价内容: 相关设计文件。

评价内容: 1.同预评价内容；2.产品说明书；3.产品节水性能检测报告；4.现场核实。

评价要点:

1. 当存在不同用水效率等级的卫生器具时，按满足最低等级的要求得分；

2. 常用卫生器具用水效率等级，见表 7.2.10。

表 7.2.10 常用卫生器具用水效率等级

水嘴 L/s	单挡	坐便器 1/次			便器冲洗阀 1/次		淋浴器 L/s	小便器 L/次		
		双挡			大便器	小便器				
		大挡	小挡	平均						
一级	0.100	4.0	4.5	3.0	3.5	4.0	2.0	0.08		
二级	0.125	5.0	5.0	3.5	4.0	5.0	3.0	0.12		