

7.2.6

评价要点：

1. 第 1 款，评价范围仅限风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 的空调风系统和通风系统；对于采用分体空调和多联机空调(热泵)机组的，第 1 款直接得分；对于设置新风机的项目，若新风机的风量大于 $10000\text{m}^3/\text{h}$ 时，新风机需参与评价；

2. 第 2 款，对于非集中采暖空调系统的项目，如分体空调、多联机空调(热泵)机组、单元式空气调节机等，第 2 款直接得分。

评价专业：暖通

预评价内容：1.相关设计文件。

评价内容：1.同预评价内容；2.主要产品型式检验报告；3.现场核实。