

## 8.2.6

### 评价要点：

1. 本条可以通过合理选址和设置植物防护等方式实现；
2. 室外声环境模拟计算应符合行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》 JGJ/T 449 第 4.4 节“环境噪声”的规定；
3. 各类声环境功能区的环境噪声等效声级噪声限值，应符合表 8.2.6 的规定。

表 8.2.6 环境噪声限值

单位：dB（A）

声环境功能区类别	时段	
	昼间	夜间
0 类	50	40
1 类	55	45
2 类	60	50
3 类	65	55
4 类	4a 类	70
	4b 类	70

### 评价专业：建筑

**预评价内容：** 1.环评报告(含有噪声检测及预测评价或独立的环境噪声影响测试评估报告); 2.相关设计文件; 3.声环境优化报告。

**评价内容：** 1.同预评价内容; 2.声环境检测报告; 3.现场核实。