

9.2.1

评价要点:

1. 本条可与本标准第 7.2.4 条、第 7.2.8 条同时得分；
2. 应符合行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449 第 5.3 节的规定，分别计算设计建筑及满足我省现行建筑节能设计标准规定的参照建筑的供暖空调能耗，计算其节能率并进行判定；
3. 本条仅针对供暖空调系统能耗，不包括照明系统能耗。

评价专业：暖通

预评价内容：1.相关设计文件(围护结构施工详图、相关设计说明)；2.节能计算书；3.建筑综合能耗节能率分析报告。

评价内容：1.同预评价内容；2.现场核实。