

条文 2.4.5(“健康舒适” 第 5.1.9 条)

审查要点:

说明、控制原理中体现地下车库排风设备与一氧化碳浓度监测装置的联动关系。

审查材料:

暖通设计图纸。