

条文 2.7.1(“安全耐久” 第 4.1.5 条)

审查要点:

1. 外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力, 施工图包含抗风压性能、气密性水密性设计要求。
2. 7 层及以上建筑采用推拉窗应判定不达标。
3. 设计满足现行行业标准《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214, 规定材质、材料厚度及构造连接要求等。

审查材料:

建筑设计说明