

条文 3.2.1(“安全耐久” 第 4.2.1 条)

审查要点:

1. 审查是否有抗震性能化设计内容。
2. 审查结构抗震性能目标的选择是否恰当。
3. 审查采取的抗震加强措施是否合理并有针对性。
4. 审查采用的隔震、消能减震技术是否合理。

审查材料:

1. 抗震性能设计相关证明材料;
2. 采用隔震、消能减震技术的设计报告或证明材料。