

### **条文 3.2.4(“资源节约” 第 7.2.15 条)**

#### **审查要点:**

1. 查阅材料用量计算报告书、审查用量比例及其计算合理性。
2. 第 2 款第 3 项所指的施工时免支撑的楼屋面板，包括各种类型的钢筋混凝土叠合板或预应力混凝土叠合板，对于楼屋面采用工具式脚手架与配套定型模板施工，可达到免抹灰效果的，视为满足要求
3. 第 3 款，当建筑结构材料与构件中的地上所有竖向承重构件为钢构件或者钢包混凝土构件，楼面结构是钢梁与混凝土组合楼面时，按第 2 款直接计算分值。

#### **审查材料:**

1. 结构设计说明；
2. 材料用量计算报告书；