

条文 3.3.17(“提高与创新” 第 9.2.10 条。本条打分时，应核查 3.5.12 是否满足要求。本条与建筑专业 3.1.31 条、给排水专业 3.3.15、3.3.16 条和 3.3.18 条和电气专业 3.5.15 条为关联条文，相关条文可同时得分，但累计得分不得超过 40 分。)

审查要点：

1. 物联网型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传输的消防供水泵房。
2. 物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功率等运行参数。
3. 设备商可对消防供水设备进行远程监测。

审查材料：

1. 设计说明；
2. 给排水施工图。