

条文 3.3.4(“健康舒适” 第 5.2.4 条)

审查要点:

当项目无生活饮用水水箱, 直接得 9 分。

第 1 款:

1. 二次供水水箱采用符合国家标准《二次供水设施卫生规范》GB 17051 和《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219、现行行业标准《二次供水工程技术规程》GJJ 140 要求的成品水箱。

第 2 款, 避免储水变质的主要技术措施包括:

1. 生活给水二次供水水箱采用了可靠的消毒设施。
2. 水箱配管采取了保证储水不变质的技术措施, 保证水流通畅、避免“死水区”。
3. 生活给水二次供水水箱有效容积大于 10m³ 时, 应分为两格或两个, 且每格(个)均可独立运行使用。
4. 储水设施的检查口(人孔)应加锁, 溢流管、通气管口应采取防止生物进入的措施。避免非管理人员、灰尘携带致病微生物、蛇虫鼠蚁等进入水箱并污染储水。

审查材料:

1. 设计说明;
2. 设计图纸。