

条文 3.4.10(“提高与创新” 第 9.2.1 条。本条不打分，审查意见反馈至 3.7.14 条，由 3.7.14 条打分。)

审查要点：

1. 暖通设计应体现应用于本项目的各项节能措施。
2. 必要时尚应审查业主委托第三方提供的能耗模拟报告中采取措施后建筑能耗降低的措施是否与设计图纸一致。

审查材料：

1. 设计图纸；
2. 暖通空调设计说明。