

条文 3.4.2(“健康舒适” 第 5.2.9 条。本条不打分，审查意见反馈至 3.7.5 条。)

**审查要点：**

1. 当采用自然通风或复合通风时，设计说明中是否明确自然通风或复合通风应用的区域。
2. 当采用人工冷热源时，设计说明文件应明确空调或供暖室内设计参数。
3. 当采用第二款得分时，必要时尚应审查由业主委托第三方完成的室内热环境分析报告。

**审查材料：**

1. 暖通设计图纸及说明。
2. 室内热环境分析报告。