

条文 3.4.3(“资源节约” 第 7.2.4 条。本条不打分, 审查意见反馈至 3.7.8 条。)

审查要点:

对于围护结构没有限值的建筑或者室内发热量超过 $40W/m^2$ 的建筑应优先采用本条判定。必要时需审查由业主委托第三方提供的供暖空调全年计算负荷分析报告, 重点审查集中供暖空调系统的室内设计参数进行说明, 包括房间内的温度、湿度、新风量等以及参照的设计标准是否与设计图纸一致。

审查材料:

1. 暖通设计图纸。