

条文 3.4.6(“资源节约” 第 7.2.7 条。本条不打分, 审查意见反馈至 3.5.8 条。)

**审查要点:**

1. 本条针对关于水泵、风机的要求, 设备表中应规定水泵、平时使用的风机(含空气处理机组的风机)的能效等级, 能效等级满足现行国家标准能效等级 2 级的要求。
2. 水泵设计选型时其效率不应低于现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》GB18613、《清水离心泵电动机能效限定值及能效等级》GB19762 规定的节能评价值等。
3. 空调循环水泵的电动机能效等级应达到 2 级及以上。

**审查材料:**

1. 暖通设备表。