

条文 3.4.7(“资源节约” 第 7.2.8 条。本条不打分, 审查意见反馈至 3.7.9 条, 由 3.7.9 条打分。)

审查要点:

1. 暖通设计体现应用于本项目的各项节能措施。
2. 必要时尚应审查由业主委托第三方完成的能耗模拟报告, 核查计算边界是否与设计图纸中采取的技术措施一致。

审查材料:

1. 设计图纸;
2. 暖通空调设计说明。