

条文 3.4.8(“资源节约” 第 7.2.9 条。本条不打分, 本条与给排水专业 3.3.8 条, 电气专业 3.5.10 为关联条文, 结果反馈至 3.5.10 条。)

审查要点:

1. 暖通设计说明应体现可再生能源系统设计情况、由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例;
- 2 可采用的可再生能源利用形式包括空气源热泵、地源热泵、太阳能等。

审查材料:

1. 设计图纸;
2. 暖通空调设计说明。