

条文 3.4.9(“资源节约” 第 7.2.11 条。本条不打分，审核结果反馈至 3.3.10 条。)

审查要点：

第 2 款：

1. “无蒸发耗水量的冷却技术”包括分体空调、风冷式冷水机组、风冷式多联机、地源热泵、干式运行的闭式冷却塔等。
2. 不设置空调设备或系统的项目，可直接满足。

审查材料：

1. 设计说明；
2. 主要设备表；
3. 冷却循环水系统图。