

条文 3.5.12(“提高与创新” 第 9.2.10 条。本条不打分, 审查意见反馈至 3.3.17 条, 由 3.3.17 条打分。)

**审查要点:**

1. 物联型消防供水泵房是基于物联网进行设备信息采集、数据传输的消防供水泵房。
2. 物业管理人员可远程实时监控消防水泵机组的流量、压力、功率等运行参数。
3. 设备商可对消防供水设备进行远程监测。

**审查材料:**

1. 设计说明;
2. 设计图纸。