

条文 3.5.13(“提高与创新” 第 9.2.1 条。本条不打分，审查意见反馈至 3.7.14 条，由 3.7.14 条打分。)

审查要点：

1. 电气设计应体现应用于本项目的各项节能措施。
2. 尚应审查能耗模拟报告（专项）应反映采取措施后建筑能耗降低的数据，特别是照明能耗计算数据是否与图纸相符。

审查材料：

1. 设计图纸；
2. 设计说明。