

条文 3.5.3(“安全耐久” 第 4.2.7 条)

审查要点:

应包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的选用说明，电气系统采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯；室外设备、管道及支架走道等设施应采取防腐耐老化措施。

审查材料:

1. 设计说明。