

条文 3.5.9(“资源节约” 第 7.2.8 条。本条不打分, 审查意见反馈至 3.7.9 条, 由 3.7.9 条打分。)

审查要点:

1. 电气设计应体现应用于本项目的各项节能措施。
2. 尚应审查能耗模拟报告(专项)应反映采取措施后建筑能耗降低的数据, 特别是照明能耗计算数据是否与图纸相符。

审查材料:

1. 设计图纸;
2. 设计说明。