

条文 3.7.14(“提高与创新” 第 9.2.1 条。本条打分时应核查

3.4.10、3.5.13 条是否满足要求。)

审查要点:

实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定进行比较。对于住宅建筑, 可对比供暖供冷平均能耗指标; 对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑, 则既可对比标准工况下计算的参照建筑供暖供冷能耗, 也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449 计算的参照建筑供暖空调能耗。

审查材料:

1. 建筑暖通空调系统能耗节能率分析报告。(专项)