

	9000mm;充氧能力分别为：每小时24、35、46、56、74千克氧。	
7. 微过滤法深度处理污水及中水回用装置	达标污水经微絮凝、沉降、过滤等处理后的中水(COD<40mg/L, 浊度≤5mg/L)，回用于工业循环水系统。	适用于工业循环水系统、基建用水、生活区的绿化及居民卫生用水
8. 气浮水处理成套设备	低压运行，工作压力仅为0.3Mpa；高效能比，溶气效率高达99%以上，释气率高达99%；抗堵，释放气免清洗；微气泡与悬浮颗粒的高效率吸附，提高SS去除效果；多层排泥，确保出水效果。	适用于造纸、印染、电镀、制革、油漆、食品等废水处理和含藻地表水净化处理
9. 污水净化车	可处理含油废水、乳化液、切削液、电镀废水、印染废水、含酚废水等。处理能力有2、5、10t/h系列。	适用于需要处理上述污水的单位
10. 含重金属离子废水处理成套装置	对重金属离子(Cr ³⁺ 、Cu ²⁺ 、Ni ²⁺ 、Pb ²⁺ 、Cd ²⁺ 、Hg ²⁺ 等)吸附容量高于40mg/g。成套装置年处理能力从1万t到30万t；可回收重金属离子，水处理剂可生物降解。	适用于处理皮革工业废水；电镀工业废水；印刷电路板废水；无机化工行业工业废水
11. 中空纤维超滤膜组件	截留分子量5万，组件尺寸Φ90×1000mm，截留率≥95%，每支水通量1t/h。	适用于化工、医药、饮料行业
12. 稠油联合站污水深度处理及回注成套设备	经高效三相分离器，斜板沉降，粗粒化除油、过滤等处理后，按一定污清比回注，节约大量清水。	适用于油田
13. 电子线路板漂洗废水回收设备	经混凝、过滤、吸附、离子交换处理后，使废水的水质达到自来水的标准，循环利用。	适用于主要污染物质为SS、Cu ²⁺ 、Ni ²⁺ 等的废水
14. 膜生物反应器	COD去除率90%以上，SS去除率90%以上，NH ₄ -N去除率90%以上，电耗0.6-0.8kwh/m ³ 。	适用于工业有机废水处理
15. 压力过滤器	滤速20-40m/h，双层滤料，设备直径2-5m。	适用于钢铁行业浊环水系统；再生废水回用处理或其它水的过滤
三、化学水处理设备		
16. 纯水处理(ED、RO、EDI、MB)成套设备	ED经过加药循环可使水回收率由目前的50%提高到80%；RO回收率>75%；EDI回收率>95%并代替MB，不用酸、碱再生，也不产生废水排放。	适用于电子、制药、电镀、涂装、饮料等行业的纯水处理
17. 凝结水回收成套设备	通过闪蒸、沉降、吸附、除油、过滤等处理，再经除铁处理，可回用至脱盐水。凝结水回收率≥85%；锅炉排污量降低20_30%；烟尘CO ₂ 、SO ₂ 的排放量降低30_50%；自动排除水中剩余的CO ₂ 、游离氧，提高了凝结水的使用价值和蒸汽质量。	适用于蒸汽冷凝水回收
四、供水及排渣处理设备		
18. 高压大功率变频调速装置	节水超过10%，节约用电30%以上，提高供水质量，整机功率因数高，谐波含量低。	适用于高压电机拖动的水泵供水系统
19. 高炉渣轮法粒化设备	总渣量1200t/d，渣水比1:2，吨粒化渣用水量为0.8t，低于以往冲渣工艺20_50%。	适用于2000m ³ 以上高炉

20. 电站燃煤锅炉干式排渣成套设备	由目前的水力排渣技术，每百万千瓦年用水量300_400万t减少到零；提高锅炉效率，回收灰渣中部分碳，节约大量煤炭；减少维修资金和水力排渣造成的污染。	适用于20_60万KW及以上电站燃煤锅炉排渣系统
五、海水、苦咸水等利用设备		
21. 板式（水水）换热器	单板面积、结构形式根据工程要求确定。利用海水做制冷剂。	适用于海水冷却系统
22. 反渗透海水淡化装置	淡化水总盐含量<500mg/L；水回收率（利用率）30_40%；电耗4_5kwh/m ³ 。	适用于海岛和沿海地区工农业用水、生活饮用水的制取
23. 电渗析苦咸水淡化装置	脱盐率>75%；电耗2_4kwh/m ³ 。	适用于含盐量在1000_3500mg/L范围内的苦咸水淡化，制取生活饮用水
24. 反渗透苦咸水淡化装置	脱盐率>96%。	同上
25. 海水淡化装置： (1) 板式海水淡化装置 (2) 管式海水淡化装置 (3) 电力压气式海水淡化装置 (4) 闪发式海水淡化装置	出口淡水含盐量：<10mg/L； 淡水产量：10_55t/d。 淡水产量：1.5_55t/d。 淡水产量：5_30t/d。 淡水产量：20_30t/d。	适用于陆用和船用
26. 海水输送设备及管线的防腐产品 铝硅联合缓蚀剂	无毒、无磷、耐Cl ⁻ 侵蚀，为绿色产品。生产过程无三废；缓蚀率95%以上。	适用于海水、淡水设备及管线
六、节水监测仪器及水处理药剂		
27. 余氯监测控制仪	瞬时测量的同时控制投药。	适用于水处理消毒及高层供水消毒
28. 透光率脉动絮凝检测仪	可在线连续检测各种悬浮颗粒、絮凝颗粒和乳浊液。灵敏度为1 μm。	适用于水处理、环境保护在线检测
29. 流动电流混凝投药测控仪	可在线连续检测胶体的流动电流。	适用于给水混凝投药监测和控制
30. 水处理药剂： (1) 水处理药剂 (2) 2-羟基膦酰基乙酸 (3) 二亚乙基三胺五亚甲基膦酸 (4) 2-膦酰基丁烷-1,2,4-三羧酸 (5) N-二亚甲基-N-亚基磺酸-N-羧酸甲基乙二胺 (6) 丙烯酸-丙烯酸羟丙酯-AMPS共聚物 (7) 次磷酸基聚马来酸 (8) 季? 1盐 (9) 异噻唑啉酮 (2-甲	循环冷却水：碳钢腐蚀率<0.125mm/a；年污垢热阻值<5×10 ⁻⁴ m ² ·h·°C/kcal；异氧菌数<5×10 ⁵ 个/毫米。造气废水：粉煤灰去除率100%；硫化物去除率100%；氰化物去除率97.97%；酚去除率99.98%。 缓蚀剂。 缓蚀阻垢剂。 缓蚀阻垢剂。 缓蚀阻垢剂。 阻垢分散剂。 阻垢缓蚀剂。 杀菌灭藻剂（杀生剂）。 杀菌灭藻剂。 杀菌灭藻剂。 絮凝剂。 阻垢缓蚀剂。 阻垢分散剂。	适用于合成氨生产用冷却水处理和其它行业冷却水处理和造气废水处理 循环冷却水 循环冷却水、锅炉水、油田注水 循环冷却水、油田注水 循环冷却水、油田注水 循环冷却水 循环冷却水 循环冷却水、油田注水 循环冷却水 循环冷却水 废水

基-4-异噻唑啉酮及 5-氯-2-甲基-4-异 噻唑啉-3-酮混合 物） (10) 氯溴二甲基代 己内酰胺（1-溴-3- 氯-5.5二甲基海 因）（BCDMH） (11) 壳聚糖（12） 聚环氧琥珀酸 （PESA）（13）聚 天冬氨酸	处理 冷却水、锅炉 水、海水淡化 冷 却水、锅炉水、 油田注水
--	---

（责任编辑： 周吉川 ）

【E-mail推荐 发送】

【纠错】

打印本页

关闭窗口

Copyright©2013 www.gov.cn
All Rights Reserved
版权所有：中国政府网