

外窗、幕墙可开启面积比计算

项目名称： XXX 项目

说明内容：外窗、幕墙可开启面积比计算

计算单位： xxx

对应条文：5.2.7 建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的 30%，

建筑幕墙具有可开启部分或设有通风换气装置。

1. 外窗可开启面积比窗墙比

外窗可开启部分面积表

2. 幕墙可开启面积比窗墙比

幕墙可开启部分面积表

3. 结论：

本项目建筑外窗可开启面积小于外窗总面积 30%，不满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2006 第 5.2.7 条项要求。